INSTYTUT ENERGETYKI
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Zespół ds. Certyfikacji i Inspekcji
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
tel. +48 22 34 51 200
instytut.energetyki@ien.com.pl

AC 117

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

NR DZC.522.70.1.2025

Wydanie nr 01 z dnia 02.07.2025 r.

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	**KPB Intra Polska Sp. z o. o.** **ul. Graniczna 44** **43-100 Tychy**
Nazwa wyrobu:	**Przekładniki napięciowe napowietrzne SN**
Typ:	**VPT 25, VPT 25.SP**
Producent:	**KPB Intra s.r.o.** **Ždánská 477** **685-01 Bučovice, Czechy**
Podstawowe parametry:	**Według załącznika**
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	**PN-EN 61689-1:2009, PN-EN 61869-3:2011**
Zgodnie z raportami wykonanym przez:	**IPH Institut „Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik" GmbH; IEL**
Nr raportów z badań typu:	**11921-20-0218; 066/18/NZL/NBR/NN**
Okres ważności:	**od 02 lipca 2025 do 01 lipca 2028**

Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności dotyczy wyłącznie:

- **tych egzemplarzy, które posiadają identyczne właściwości, konstrukcję i wyposażenie, jak próbki wyrobu przedstawione do badań**
- **posiadacza certyfikatu lub jego upoważnionego przedstawiciela**

Zestawienie danych technicznych wyrobu zawierają załączniki do niniejszego certyfikatu.
Liczba załączników: 1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU PC_1a (Program typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(właściwości wyrobu potwierdzone badaniami typu)

INSTYTUT ENERGETYKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUTU ENERGETYKI
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Warszawa, dnia 02.07.2025 r.

dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

Instytut Energetyki

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów

AC 117

ZAŁĄCZNIK CERTYFIKATU ZGODNOŚCI
NR DZC.522.70.1.2025

Wydanie nr 01 z dnia 02.07.2025 r.

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH WYROBU

Napowietrzne przekładniki napięciowe typu:	**VPT 25, VPT 25.SP** [1)]
Znamionowy poziom izolacji U_m / AC / LI	24 / 50 / 125 kV
Częstotliwość znamionowa f_R	50 Hz
Znamionowe napięcie pierwotne U_{Pr}	≤ 22 kV
Znamionowe napięcie wtórne U_{Sr}	≤ 230 V
Moc znamionowa uzwojeń wtórnych	1000 VA / 6 kV 900 VA / 10 kV 800 VA / 15 kV 500 VA / 20 kV
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę	IP65
Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniany przez obudowę	IK07
Klasa izolacji	E

UWAGI:

[1)] Przekładnik z gniazdem bezpiecznikowym typu FPG2-12, produkcji Schurter z wkładką bezpiecznikową w obudowie ceramicznej.



PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY * INSTYTUT ENERGETYKI